



3.5. 施設用度関係院内感染対策まとめ

空調設備・給排水設備・清掃・廃棄物・リネン類については、次の通り整備し、管理・作業を実施する。

	空調	給排水	清掃	廃棄物	リネン類
管理・作業	病院職員・委託業者が管理する。	病院職員が管理する。	委託業者による。	委託業者による。	病院所有物・賃借物を問わず、病院職員が消毒する。(マットレス、エアーマットは業者に委託する。)
全体	全館冷暖房 ロールフィルター	職員による残留塩素濃度測定(毎日) 飲料水業者検査(年1回)	定期的に床清掃を行う。感染症患者の使用病室は、担当職員の指示に従い清掃する。	感染性廃棄物は、担当職員が区分し、委託業者が収集・集積所運搬を行う。	汚染リネン類(病院の物)は、軽く水で流し、洗濯室の次亜塩素酸消毒液に浸漬する。その後、洗濯室で洗濯する。マットレス、エアーマットは、ビニール袋に入れ、洗濯を委託する。汚染リネン類(業者からの賃借物)は、軽く水で流し、ビニール袋に入れる。その後、洗濯室の次亜塩素酸消毒液に浸漬した後、水洗い・乾燥し、業者に引き渡す。感染症患者の使用リネンは、担当職員の指示に従い消毒・洗濯する。
手術室	単独空調・陽圧 AB棟中性能・ C棟高性能フィルター	自動手洗器	委託業者 ホール、廊下の清掃 各部屋:担当職員が行う。		<u>できるだけ</u> デスポ製品を用いる。 <u>汚染リネンが発生した場合は全体の対応に準じる。</u>
ICU	単独空調・陽圧 高性能フィルター	自動手洗器 給水の逆流防止弁		業者による1日1回床清掃	<u>全体の対応と同じ</u>
人工透析室	単独空調・陽圧 高性能フィルター				<u>全体の対応と同じ</u>
感染症室	単独空調 使用時陰圧調整 高性能フィルター	自動手洗器 給水の逆流防止弁 単独シャワー室	環境整備・病室の掃除は、担当看護師が毎日行う。 <u>*結核患者入室時の床清掃は担当職員の指導後、委託業者が行う。</u>	感染性廃棄物 <u>容器</u> を準備し、患者に廃棄物(ゴミ、残飯等)を入れてもらう。	私物の下着類は病院で消毒した後、家族に洗濯を依頼する。 感染症室運用マニュアルに従い処理する。



	空調	給排水	清掃	廃棄物	リネン類
管理・作業	病院職員・委託業者が管理する。	病院職員が管理する。	委託業者による。	委託業者による。	病院所有物・賃借物を問わず、病院職員が消毒する。(マットレス、エアーマットは業者に委託する。)
細菌検査室	高性能フィルター 安全キャビネット 設置				
処置室 内科第2	単独空調 使用時陰圧調整 高性能フィルター				
調理室	単独給排気 配膳エリアは一般系統	職員による飲料水の残留塩素濃度測定(毎日2回)	定期的な排水溝清掃 定期的な消毒 定期的な害虫等駆除		
洗濯室	単独給排気				汚物の消毒(病院リネン・清拭タオル・寝具・病衣)
クーリングタワー	単独空調 使用時陰圧調整 高性能フィルター				
無菌室 (現在使用なし)	単独空調 陽圧(簡易層流システム) 高性能フィルター	単独浴槽	委託業者 入口フロア 使用後浴槽 看護師 前室床、カーテン内病室の床の拭き上げ	無菌室から看護師が持ち出し、一般病室の区分けに従い、 <u>委託業者が収集・集積所運搬</u>	<u>全体の対応と同じ</u>
水治療室 (現在使用なし)	単独空調				